

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа
Камешкирского района»
Пензенская область, 442450
с. Русский Камешкир,
ул. Коммунальная 10А
тел. 8 (84145) 2-17-51,
директор Макарова Н.Г.
от « 21 » марта 2024г

**В Прокуратуру
Камешкирского района**
ул. Гагарина, 17а, с. Русский Камешкир,
Пензенская область, 442450
Прокурору Камешкирского района
советнику юстиции Р.Р.Абубекерову

**Ответ на представление
от 21.02.2024г №7-11-2024/Предп.46-24-20560015**

Ваше Представление от 21.02.2024г № -7-11-2024/Предп46-24-20560015

«Об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования» на избирательном участке № 537. рассмотрено в МБУ ДО «ДЮСШ Камешкирского района» с участием представителя прокуратуры Камешкирского района и начальника отдела образования Камешкирского района.

В настоящее время приняты следующие меры:

В целях устранения нарушений направленных на обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в соответствии с требованиями Федерального закона « О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ и Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (Пункта 48 Правил) в учреждении размещено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения (обозначающиеся указателями) со светоотражающей поверхностью. (Приложение 1 Фотографии).

В целях устранения нарушений Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (Пункта 30 Правил) избирательный участок № 537 (МБУ ДО «ДЮСШ Камешкирского района») обеспечено средством индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов (приобретен ручной электрический фонарь и противогаз ГП-5).

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов проверены на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности, данная информация отражена в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (Приложение 2 копия журнала)

Учет наличия периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей возобновлен и обновлен на текущий момент. (Приложение 2 копия журнала)

Сроки по соблюдению перезарядки огнетушителей впредь обязуемся соблюдать. В настоящее время приобретена новая партия огнетушителей срок изготовления январь 2024г. в количестве 5-ти штук с учетом обеспечения первичным средством пожаротушения помещения электрощитовой (Приложение 2 копия журнала и Приложение 3 фотографии).

В соответствии с Федеральным законом от 22.-7.2008г № 123-ФЗ ч.1.ст. 89 Эвакуационные выходы очищены от снега. (Приложение 4 фотографии).

Проведена проверка внутреннего пожарного водопровода, составлен соответствующий Акт. Информация о проверке внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной

защиты, а так же в журнал внесена информация о перекатке пожарных рукавов. (Пункт 50 Правил). (Приложение 2 копия журнала, приложение 5 копия Акта проверки).

ООО НПО «СПМ – Пенза» проведена проверка технического состояния предающего оборудования системы пожарного мониторинга с выводом сигнала на пульт пожарно-спасательного подразделения/части и работоспособности автоматической пожарной сигнализации (АПС) и СОУЭ, на основании которой составлен Акт. (Пункт 54 Правил). (Приложение 6 копия Акта).

Кроме того исправлены выявленные нарушения в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов утвержденными Правительством Российской Федерации от 02.08.2019 №1006 (Пункт 24 подпункт «г»). Отремонтирована система передачи тревожных сообщений. Приобретен новый телефонный аппарат.

Не исправленными остались нарушения:

- Двупольные двери спортивного зала, не оборудованы устройствами самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен (ч.1.ст.56 Федерального закона от 22.07.2008г № 123-ФЗ);

- потолочное перекрытие помещения электрощитовой не обеспечивает нераспространение пожара в смежный пожарный отсек, в том числе при одностороннем обрушении конструкций здания или сооружения со стороны очага пожара (ч.5 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008г № 123 – ФЗ).

Причина слишком короткий срок для проведения необходимого объема работ: приглашение специалиста для оценки проведения работ и приобретения необходимого строительного материала, заключение договора на приобретение строительного материала, заключение договора на оказание услуг по сооружению потолка и прочих отделочных работ в помещении щитовой.

В настоящее время проведена оценка работ, составлена смета, заключен договор на приобретение необходимого материала для выполнения работ по установке доводчиков и сооружения потолка и прочих отделочных работ в помещении щитовой. В ближайшее время специалисты начнут работу. О завершении работ будет сообщено дополнительно.

За допущенные нарушения федерального законодательства должностное лицо, директор МБУ ДО «ДЮСШ Камешкирского района» Макарова Н.Г., привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания. (Копия приказа прилагается).

Директор МБУ ДО

«ДЮСШ Камешкирского района» _____ /Н.Г.Макарова.

Список документов прилагаемых к ответу на представление от 21.02.2024г. № 7-11-2024/Предп.46-24-20560015

1. Чек о приобретении светоотражающей ленты, фото размещенных указателей (копия)
2. Чек о приобретении электрического фонарика и противогаса (копия)
3. Копия журнала эксплуатации систем противопожарной защиты
4. Договор на приобретение и установку доводчика
5. Копия восстановления записей в журнале о перезарядке огнетушителей
6. Фото об очистке эвакуационных выходов
7. Копия договора и сметы на монтаж потолка в помещении щитовой
8. Фото о наличии в щитовой огнетушителя
9. Копия акта о проведении проверки внутреннего водопровода
10. Копия акта о перекатке пожарных рукавов
11. Копия акта испытаний АПС
12. Копия акта об исправности системы передачи тревожных сообщений.
13. **Дополнительная информация: акт выполненных работ по установке доводчика и монтажа потолочного перекрытия.**

Директор МБУ ДО

«ДЮСШ Камешкирского района» _____/Н.Г.Макарова.